

3/3. TÁBLÁZAT: Nem tűzgátló szabadon álló előtétfalak megépíthető falmagassági profilsűrítéssel

| Profil | Profilok távolsága [cm] | egyretegű burkolás | | kétretegű burkolás | |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Alkalmazási terület I.* | Alkalmazási terület II.* | Alkalmazási terület I. | Alkalmazási terület II. |
| CW 50 | 60 | - | - | 2,60 | - |
| | 40 | - | - | 3,00 | - |
| | 30 | - | - | 3,30 | - |
| CW 75 | 60 | 3,00 | - | 3,50 | 2,60 |
| | 40 | 3,50 | 2,90 | 4,10 | 3,20 |
| | 30 | 3,85 | 3,20 | 4,50 | 3,50 |
| CW 100 | 60 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| | 40 | 4,00 | 3,50 | 4,60 | 4,00 |
| | 30 | 4,50 | 3,75 | 5,00 | 4,50 |

*Alkalmazási terület I: Alacsony létszámú terek mint például: lakások, irodák, kórházak, beleértve a folyosót is.

*Alkalmazási terület II: Nagyobb létszámú terek, mint például: gyűléstermek, iskolatermek, előadótermek, kiállítási és előadóterek.

3/4. TÁBLÁZAT: Megengedett falmagasságok kettős profilváznál nem tűzgátló falszerkezeteknél

| | | CW-PROFILOK FALVASTAGSÁGA 0,6 MM ÉS ÖNORM-DIN 18182 1. RÉSZÉNEK MEGFELELŐ | | | | |
|----------------|--|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | oldalankénti egyretegű burkolás | | | oldalankénti kétretegű burkolás | |
| Profil | | Profilok távolsága [cm] | Alkalmazási terület I. | Alkalmazási terület II. | Alkalmazási terület I. | Alkalmazási terület II. |
| CW 50+50/... | Szerelőfalként m-ként összekapcsolt profilvázzal | 60 | - | - | 4,50 | 4,00 |
| | | 40 | - | - | 5,50 | 5,00 |
| | | 30 | - | - | 6,50 | 6,00 |
| CW 75+75/... | | 60 | - | - | 6,00 | 5,50 |
| | | 40 | - | - | 7,00 | 6,50 |
| | | 30 | - | - | 8,00 | 7,50 |
| CW 100+100/... | | 60 | - | - | 6,50 | 6,00 |
| | | 40 | - | - | 7,50 | 7,25 |
| | | 30 | - | - | 8,50 | 8,50 |
| CW 50+50/... | Különálló kettős profilvázzal | 60 | - | - | 2,60 | nincs |
| CW 75+75/... | | 60 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 2,75 |
| CW 100+100/... | | 60 | 4,00 | 3,00 | 4,25 | 3,50 |

Tűzgátlási követelmény esetén a falmagasság legfeljebb az adott szerkezetnél megadott lehet.