


8/2. TÁBLÁZAT:
Acélgerenda Glasroc F
tűzvédelmi borítása



R90

Acélgerenda 3 oldali borítással - Tűzvédelmi követelmény R90										
Tervezési hőmérséklet (°C)	350	400	450	500	550	600	620	350	700	750
Profiltényező (U/A, 1/m)	Glasroc F burkolat szükséges vastagsága (mm) 1 réteggel									
40-			20 (56)	15 (60)						
50					15 (68)	15 (68)	15 (68)			
60			25 (58)					15 (76)	15 (94)	-5 (106)
70				20 (71)						
80				25 (82)	20 (84)	20 (84)	20 (84)			
100					25 (108)	25 (109)	25 (109)	20 (95)		
110					30* (110)	30* (110)	30* (115)	25 (115)	20 (114)	30 (122)
120							30* (123)	25 (120)		
140								30* (141)	30* (133)	
160										
180										
200										
220										
-260										