


» 8/2. TÁBLÁZAT: Acélgerenda Glasroc F tűzvédelmi borítása - folytatás

Acélgerenda 3 oldali borítással - Tűzvédelmi követelmény R120										
Tervezési hőmérséklet (°C)	350	400	450	500	550	600	620	650	700	750
Profiltényező (U/A, 1/m)	Glasroc F burkolat szükséges vastagsága (mm), 1 réteggel									
40-					25 (52)	25 (52)	25 (53)	25 (54)	25 (58)	15 (52)
50								20 (53)		
60								25 (62)		
70										
80										
100										
120										
140										
160										
180										
200										
220										
240										
-260										



R120