



» 8/3. TÁBLÁZAT: Acéloszlop Glasroc F tűzvédelmi borítása - folytatás

Acéloszlop 4 oldali borítással - Tűzvédelmi követelmény R90										
Tervezési hőmérséklet (°C)	350	400	450	500	550	600	620	650	700	750
Profiltényező (U/A, 1/m)	Glasroc F burkolat szükséges vastagsága (mm), 1 réteggel									
40-	20 (59)	15 (52)	15 (63)	15 (63)	15 (63)	15 (63)				
50										
60										
70		20 (75)						15 (68)	15 (75)	15 (93)
80	25 (103)		20 (95)							15 (105)
100				20 (119)	20 (119)	20 (119)				
120		25 (125)					20 (128)			
140	30* (158)		25 (159)					20 (137)		
160				25 (193)	25 (205)	25 (205)			20 (165)	20 (211)
180		30* (242)								
200							25 (260)	25 (260)		
220			30* (260)						25 (260)	
240				30* (260)	30* (260)	30* (260)				25 (260)
-260										25 (260)